

Znak sprawy: RGPiK.271.3.2018

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 115202E Drzewce – do granicy gminy Słupia

**INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

W przedmiarze robót (koszty kwalifikowane) w pozycji przedmiarowej nr 23 wykonanie nasypów podano ilość 10662,50 m<sup>3</sup>. Prosimy o wskazanie miejsca i potwierdzenie ilości materiału do wbudowania.

**Odpowiedź:**

W pozycji 23 dotyczącej ilości nasypów z powodu omyłki pisarskiej wstawiono błędną wartość ilości nasypów do wykonania. Winno być 1066,25 m<sup>3</sup>. Nasypy te należy wykonać wzdłuż przebudowywanej drogi wg załączonych przekroi poprzecznych.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów:

- załącznika nr 10 do SIWZ – kosztorys ofertowy koszty kwalifikowalne poprzez zmianę w poz. 23 d.5 w kolumnie ilość z 10662,50 na 1066,25,
- załącznika nr 14 do SIWZ – przedmiar robót koszty kwalifikowalne w poz. 23 d.5 w kolumnie poszcz i razem z 10662,50 na 1066,25.

Zamawiający na swojej stronie internetowej [www.lipcereymontowskie.pl](http://www.lipcereymontowskie.pl), na której opublikowane jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, zamieści załącznik nr 10 i załącznik nr 14 uwzględniające powyższą modyfikację.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej znak sprawy: RGPiK.271.3.2018.

**WÓJT**  
mgr inż. Jerzy Czerwiński