

Znak sprawy: RGPiK.271.10.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę i przebudowę drogi gminnej nr 115203E ul. Wiatracznej w Lipcach Reymontowskich”.

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) udziela odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1

Dokumentacja techniczna wskazuje na wykonanie warstwy podbudowy, grubości 4cm z mieszanki AC22P, 50/70, KR1-2. Zaproponowane rozwiązanie nie spełnia podstawowej zasady mówiącej o tym, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki. Mając na uwadze poprawne zagęszczenie warstwy, wnosimy o zastosowanie mieszanki AC16P, 50/70, KR1-2.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na zastosowanie mieszanki AC16P, 50/70, KR1-2 do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

Pytanie nr 2

Dotyczy D.05.03.05a, pkt.1.3. Do zaprojektowania mieszanki AC11S wskazano lepiszcze 70/100. Zastosowanie asfaltu o niskiej temperaturze mięknięcia niesie za sobą ryzyko deformacji nawierzchni, zwłaszcza w okresie letnim. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 50/70, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.80, tj. WT2-2014.

Odpowiedź:

Zamawiający zezwala na zastosowanie asfaltu 50/70 do zaprojektowania mieszanki AC11S z betonu asfaltowego.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej znak sprawy: RGPiK.271.10.2019.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji na nr faxu 46 831 62 68 lub pocztę e-mail: sekretariat@lipcereymontowskie.pl

WÓJT

Marek Sałek