

Lipce Reymontowskie, 2020-05-13

Znak sprawy: RGPIK.271.3.2020

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 121152E Mszadla-
Podłęczce”.

INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawcy dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przetargu zamówienia należy wykonać pobocza ziemne gr. 15 cm.

Odpowiedź:

Pobocza należy wykonać o gr. 15 cm.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga zapewnienie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź:

Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający.

Pytanie nr 3

Czy przed wykonaniem poboczy gruntowych należy wykonać ich ścinkę ze względu na porośnięcie darnią?

Odpowiedź:

W ramach zamówienia należy wykonać wszystkie prace niezbędne do wykonania całości zadania, w tym także ścinkę istniejących poboczy.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część dokumentacji przetargowej znak sprawy: RGPIK.271.3.2020.

WÓJT

Marek Satek