

Lipce Reymontowskie, 2020.05.15

Znak sprawy: RGPiK.271.3.2020

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 121152E Mszadla-Podłęcze”

#### **INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi na pisemne zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ:

##### **Pytanie**

W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy podbudowy, grubości 5cm z mieszanki AC22P, KR1-2, przez co nie został zachowany podstawowy warunek  $h \geq 2,5xD$ . Zastosowanie zbyt "grubej" mieszanki dla tak cienkiej warstwy będzie skutkowało miażdżeniem ziaren kruszywa podczas zagęszczania, a w konsekwencji obniżeniem parametrów wytrzymałościowych wbudowanej warstwy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie mieszanki AC16P, KR1-2?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego dla KR 2 z mieszanki AC16P.

**WÓJT**  
  
Marek Satek